

GORI SpA - Pomigliano



AAN01672752

Prot. N.: 0004896/2019

Del: 01/02/2019 10:14:17

Orig. Uscita

Spett.le COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO

c.a. Sig. Sindaco

protocollo.comunemss@pec.it

e p.c.

Ente Idrico Campano

protocollo@pec.enteidricocampano.it

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: Trasmissione dei Risultati Analitici relativi ai Controlli effettuati nel II semestre 2018

D. Lgs. n. 31 del 2 Febbraio 2001 e ss.mm.ii. - Programma di controllo interno della risorsa idropotabile distribuita nei Comuni ricadenti nell'ATO 3 Sarnese Vesuviano gestiti dalla GORI S.p.A. - Applicazione Deliberazione AEEGSI del 28 Dicembre 2012 586/2012/R/IDR.

Egregio Sig. Sindaco,

Le trasmettiamo di seguito, in applicazione di quanto previsto dalla Deliberazione AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico) del 28 Dicembre 2012 586/2012/R/IDR e dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, la Tabella riportante i Valori medi relativi ai parametri analitici della risorsa idrica distribuita nel Comune di Mercato San Severino riscontrati dal 01.07.2018 al 31.12.2018, determinati a seguito dei controlli interni eseguiti dalla scrivente Società in conformità al D. Lgs. n. 31/2001.

Tali dati sono già disponibili nella sezione "Qualità dell'Acqua" del sito web aziendale www.goriacqua.com, all'interno della quale sono presenti anche una serie di informazioni relative alla normativa afferente la qualità dell'acqua ed al nostro laboratorio interno.

Restando a Sua disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti,

Le inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Francesco Rodriguez

Dati Identificativi

GORI S.p.A.
www.goriacqua.com
R.E.A. n° 636488
Reg. Imp. Cod. Fisc. e P.IVA n° 07599620635
Cap. Soc. €44.999.970,75 I.V.

Sede Legale e Direzione Generale

Ercolano (NA)
80056 - Via Trentola, 211
fax 081 7884560
pec: protocollo@cert.goriacqua.com

Sedi

Scafati (Sa)
84018 - Via delle Industrie snc
Pomigliano D'arco
80038 - Via ex Aeroporto c/o Cons. il Sole

Segnalazione Guasti

tel. 800 218270
chiamata gratuita
fax 081 7884788

Servizio commerciale

tel. 800 900161
da rete fissa
tel. 199 482148
da rete mobile

Comune di MERCATO SAN SEVERINO			
Valori medi* II Semestre 2018			
Parametri caratteristici acqua potabile	U.M.	Valore medio riscontrato	Valore D. Lgs. n. 31/2001
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	u. di pH	7,6	≥ 6.5 e ≤ 9.5
RESIDUO FISSO A 180°C	mg/l	315	Non previsto
DUREZZA	°F	23	Non previsto
CONDUCIBILITÀ ELETTRICA A 20°C	µS/cm	428	2500
CALCIO	mg/l Ca	63	Non previsto
MAGNESIO	mg/l Mg	18	Non previsto
AMMONIO	mg/l NH4	<0,05	0.50
CLORURI	mg/l Cl	13	250
SOLFATI	mg/l SO4	12	250
POTASSIO	mg/l K	6	Non previsto
SODIO	mg/l Na	9	200
ARSENICO	µg/l As	1,1	10
BICARBONATO	mg/l HCO3	275	Non previsto
CLORO RESIDUO	mg/l	0,12	Non previsto
FLUORURI	mg/l F	0,23	1.50
NITRATI	mg/l NO3	8	50
NITRITI	mg/l NO2	<0,02	0.50
MANGANESE	µg/l Mn	<1,3	50

(*) I valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull'intero territorio comunale

Dati identificativi

GORI S.p.A
www.goriacqua.com
R.E.A. n° 636488
Reg. Imp. Cod. Fisc. e P.IVA n°07599620635
Cap. Soc. €44.999.970,75 I.V.

Sede Legale e Direzione Generale

Ercolano (NA)
80056 - Via Trentola, 211
fax 081 7884560
pec: protocollo@cert.goriacqua.com

Sedi

Scafati (Sa)
84018 - Via delle Industrie snc

Pomigliano D'arco
80038 - Via ex Aeroporto c/o Cons. il Sole

Segnalazione Guasti

tel. 800 218270
chiamata gratuita

fax 081 7884788

Servizio commerciale

tel. 800 900161
da rete fissa

tel. 199 482148
da rete mobile